

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE
č. CE-ZSTV-100-22

na výrobek:

Plastové vnější (vchodové) dveře, systém VEKA Softline 82 AD, MD

výrobce:

**Śląska Fabryka Okien "KNS" s.c.
ul. Młodziejowa 67b, 44-300 Wodzisław Śląski
Polsko
REGON: 240831844**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C2/B2 – jednokřídlové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 4A – jednokřídlové dveře uzamknuté Třída 3A – jednokřídlové dveře neuzamknuté
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	$U_D = 1,2 / 1,3 (1,2 / 1,2) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – s IZ sklem s $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 1,2 / 1,2 (1,2 / 1,2) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – s IZ. sklem s $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,99 / 1,0 (0,97 / 0,99) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – s IZ. sklem s $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,93 / 0,94 (0,91 / 0,92) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – s IZ. sklem s $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,87 / 0,88 (0,85 / 0,86) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – s IZ. sklem s $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,81 / 0,82 (0,79 / 0,80) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – s IZ. sklem s $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 1,3 (1,3) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – s IZ. sendvičovou výplní s $U_p = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,94 (0,92) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – s IZ. sendvičovou výplní s $U_p = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_D = 0,89 (0,87) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – s IZ. sendvičovou výplní s $U_p = 0,63 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 3 – jednokřídlové dveře


* Hodnoty platí pro izolační skla s distančním rámečkem Super Spacer Premium před lomítkem a s rámečkem Chromatech Ultra F za lomítkem, hodnoty před závorkou platí pro dveře s dorazovým těsněním, hodnoty v závorce platí pro dveře se středovým těsněním.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1390-CPR-0088/2016/Z vydaného dne 10.05.2016 Oznaměným subjektem č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Datum vydání: 4. srpna 2022

Platnost do: 4. srpna 2025




Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV